

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кикнурского района
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Кировской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

612300, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Советская, д. 84
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований**

В период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин "08" августа 2019 г проведена внеплановая проверка
(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю,

Юридического лица муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Оленёва»» пгт. Кикнур Кикнурского
района Кировской области (ОГРН 1024301294027, ИНН 4311001614) по адресу Кикнурский
район, пгт. Кикнур, ул. Просвещения, 21

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

установлено, что:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	В манеже отделка стен выполнена горючими материалами (вагонкой)	СП 1.13.130 Эвакуационные пути и выходы, п. 4.1.2
2	В игровом зале эвакуационные выходы не рассредоточены	СП 1.13.130 Эвакуационные пути и выходы, п. 4.2.16
3	В игровом зале отделка стен выполнена горючими материалами (вагонкой)	СП 1.13.130 Эвакуационные пути и выходы, 4.1.2

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и ст. 62, 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Оленёва»»
пгт. Кикнур Кикнурского района Кировской области

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного
лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости указанных нарушений закона разъясняю и предупреждаю, за продолжение
что

неправомерных действий наступает административная ответственность по ч.1 ст. 20.4

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение

КоАП РФ, вышеуказанные нарушения необходимо устранить в срок до 01.06.2020 года
неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

