



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кикнурского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)
пгт. Кикнур, ул. Советская, 84, тел. 8(83341)528666, E-mail: ondpr_kiknur@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казённому учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Оленёва» пгт. Кикнур Кикнурского района Кировской области в лице директора

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кикнурского района по пожарному надзору Желонкина А.А. от «05» августа 2019 года № 11, в период с 08 августа 2019 г. (1 день/2 часа) главным государственным инспектором Кикнурского района по пожарному надзору Желонкиным А.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

проведена проверка здания:

Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Оленёва» пгт. Кикнур Кикнурского района Кировской области
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенного: 612300, Российская Федерация, Кировская область, Кикнурский район, пгт.Кикнур, ул. Просвещения, д.21

При проверке присутствовали: директор Вторых В.А.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В манеже отделка стен выполнена горючими материалами (вагонкой)	СП 1.13.130 Эвакуационные пути и выходы, п. 4.1.2	01.06.2020 г.	
2.	В игровом зале эвакуационные выходы не рассредоточены	СП 1.13.130 Эвакуационные пути и выходы, п. 4.2.16	01.06.2020 г.	
3.	В игровом зале отделка стен выполнена горючими материалами (вагонкой)	СП 1.13.130 Эвакуационные пути и выходы, п. 4.1.2	01.06.2020 г.	

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28.06.2012 №375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.


Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Главный государственный инспектор
Кикнурского района по пожарному
надзору
(должность государственного инспектора)

Желонкин А.А.
(фамилия, инициалы)


“ 08 ” августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор
(должность)



Вторых В.А.
(фамилия, инициалы)

“ 08 ” 08 20 19 г.